

## 令和3年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

### 焼却施設運転状況

#### 【1号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	採取日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
令和3年	4月	903	190	2.80	645.16		
	5月	901	189	2.10	666.56	5月26日 6月15日	0.008500
	6月	904	190	1.95	864.30		
	7月	903	190	0.72	813.85		
	8月	903	192	1.37	819.24		
	9月	903	191	1.08	765.85		
	10月	906	190	1.34	761.14		
	11月	900	190	2.39	808.68	11月30日 12月27日	0.001400
	12月	900	191	1.92	740.50		
令和4年	1月	892	191	2.73	679.32		
	2月	891	193	2.81	538.73		
	3月	901	193	1.62	769.06		

8,872.39

#### 【2号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	採取日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
令和3年	4月	899	185	2.75	647.62		
	5月	896	186	2.69	651.86	5月26日 6月15日	0.004200
	6月						
	7月	893	184	1.61	806.36		
	8月	892	186	1.67	820.88		
	9月	904	185	2.53	735.41		
	10月						
	11月	896	182	2.62	747.66	11月30日 R4.1月6日	0.000980
	12月	903	175	2.99	743.83		
令和4年	1月	898	183	3.68	688.90		
	2月	898	187	4.50	538.44		
	3月	903	188	3.08	761.59		

7,142.55