

令和2年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	採取日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
令和2年	4月	908	184	3.93	700.80		
	5月	907	184	4.01	670.07	5月20日 6月4日	0.000008700
	6月	905	187	4.61	829.20		
	7月	901	187	3.25	856.96		
	8月	902	188	3.75	792.29		
	9月	901	186	2.69	720.73		
	10月	904	182	1.90	29.28		
	11月	889	185	4.73	619.22	11月18日 R4.1月5日	0.005900000
	12月	898	186	3.65	783.29		
令和3年	1月	893	187	4.50	677.68		
	2月	897	189	3.89	630.98		
	3月	901	189	3.31	691.59		

8,002.09

【2号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	採取日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
令和2年	4月	910	179	5.59	670.95		
	5月	910	181	5.96	631.66	5月20日 6月4日	0.005700000
	6月	835	177	5.52	61.60		
	7月	892	183	3.91	866.68		
	8月	900	184	3.29	806.68		
	9月	901	182	2.89	739.90		
	10月	906	183	2.89	810.03		
	11月	903	181	3.41	869.36	11月18日 R4.1月5日	0.000000640
	12月	903	182	3.32	776.14		
令和3年	1月	892	184	3.69	651.83		
	2月	893	184	3.41	469.62		
	3月	899	185	3.09	689.97		

8,044.42