

## 平成30年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

### 焼却施設運転状況

#### 【1号炉】

項目	燃烧ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃烧ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	測定日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
平成30年	4月	931	178	3.00	738.71		
	5月	923	179	2.80	716.01	5月23日 6月13日	0.03400
	6月	924	180	3.10	746.15		
	7月	918	180	2.35	713.74		
	8月	921	180	3.67	819.93		
	9月	921	179	3.65	711.35		
	10月	914	177	3.23	793.02		
	11月	931	177	2.80	690.85	11月2日 11月20日	0.00010
	12月	906	177	3.59	663.17		
平成31年	1月	887	179	4.29	564.66		
	2月	884	188	5.62	650.48		
	3月	876	193	8.83	568.86		

8,376.93

#### 【2号炉】

項目	燃烧ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃烧ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	測定日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
平成30年	4月	937	176	3.19	660.62		
	5月	933	178	3.70	640.43	5月23日 6月13日	0.03000
	6月	932	181	2.38	656.15		
	7月	924	178	2.70	621.06		
	8月	927	179	3.29	724.31		
	9月	923	179	2.65	626.99		
	10月	915	180	3.45	696.40		
	11月	922	179	4.38	276.90	11月2日 11月20日	0.00430
	12月	925	178	3.99	704.86		
平成31年	1月	922	179	4.40	672.37		
	2月	920	184	4.71	722.44		
	3月	913	182	5.48	486.47		

7,489.00