

## 平成29年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

### 焼却施設運転状況

#### 【1号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	測定日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
平成29年	4月	916	184	4.77	705.28		
	5月	920	182	4.33	737.90		5月16日 6月6日
	6月	920	181	3.65	776.32		
	7月	891	182	5.06	765.02		
	8月	907	182	3.91	744.19		
	9月	914	175	3.05	759.43		
	10月	891	178	3.64	743.05		
	11月	875	178	5.34	697.49		11月9日 11月21日
平成30年	1月	911	177	3.65	688.59		
	2月	896	174	3.77	200.60		
	3月	903	175	4.21	669.27		

8,161.46

#### 【2号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）			除去箇所	測定日 分析日
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				0.5以下
平成29年	4月	926	173	5.58	665.48		
	5月	926	175	4.71	708.18		5月16日 6月6日
	6月	922	176	4.30	758.96		
	7月	917	177	4.81	694.90		
	8月	930	179	4.38	667.80		
	9月	928	174	4.39	709.13		
	10月	919	175	4.29	689.67		
	11月	916	174	4.70	634.99		11月9日 11月21日
平成30年	1月	922	175	3.00	607.36		
	2月	915	175	4.00	596.75		
	3月	901	169	4.18	334.12		

7,697.81