

令和2年度 ダイオキシン類測定結果

<排ガス>

基準値	0.5以下		備考
単位	ng-TEQ/m ³		
資料採取日	令和2年5月20日	令和3年1月5日	測定回数
1号炉煙突入口	0.000008700	0.005900000	年2回
2号炉煙突入口	0.005700000	0.000000640	

<焼却灰、ばいじん>

基準値	3以下				備考
単位	ng-TEQ/g				
資料採取日	令和2年5月20日	令和2年7月15日	令和2年10月9日	令和3年1月18日	測定回数
焼却灰	0.0130			0.0080	年2回
ばいじん	1.3000	0.7400	1.2000	1.5000	年4回