

平成30年度 ダイオキシン類測定結果

<排ガス>

基準値	0.5以下		備考
単位	ng-TEQ/m ³		
資料採取日	平成30年5月23日	平成30年11月2日	測定回数
1号炉煙突入口	0.03400	0.00010	年2回
2号炉煙突入口	0.03000	0.00430	

<焼却灰、ばいじん>

基準値	3以下				備考
単位	ng-TEQ/g				
資料採取日	平成30年4月23日	平成30年7月5日	平成30年10月18日	平成31年1月10日	測定回数
焼却灰	0.00800			0.00980	年2回
ばいじん	0.91000	0.97000	1.00000	1.20000	年4回