

平成29年度 ダイオキシン類測定結果

<排ガス>

基準値	0.5以下		備考
単位	ng-TEQ/m ³		
資料採取日	平成29年5月16日	平成29年11月9日	測定回数
1号炉煙突入口	0.00440000	0.00009400	年2回
2号炉煙突入口	0.00009900	0.00000240	

<焼却灰、ばいじん>

基準値	3以下				備考
単位	ng-TEQ/g				
資料採取日	平成29年4月27日	平成29年7月10日	平成29年10月19日	平成30年1月22日	測定回数
焼却灰	0.0110000			0.0220000	年2回
ばいじん	2.0000000	1.1000000	1.0000000	0.7100000	年4回