

令和6年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		ＣＯ濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	ＰＰＭ	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和 6 年	4 月	873	193	6. 40	665. 26			
	5 月	858	191	5. 50	674. 99	5/16～5/18	5/27 6/18	0. 0024
	6 月	877	192	4. 40	92. 71			
	7 月	856	192	4. 90	504. 68	7/26～7/28		
	8 月	862	196	4. 90	618. 94			
	9 月	867	188	5. 79	553. 58	9/27～9/29		
	10月	863	196	5. 11	260. 95			
	11月	890	189	10. 61	624. 88	11/26～11/28	11/22 12/11	0. 0000024
	12月	897	190	10. 38	610. 55			
令和 7 年	1 月	899	189	7. 30	675. 41	1/24～1/26		
	2 月	898	187	6. 02	674. 22			
	3 月	894	186	5. 08	502. 79	3/21～3/23		
					5, 108. 38			

【2号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和6年	4月	896	185	7.80	753.32			
	5月	897	184	7.20	734.50	5/16～5/18	5/28 6/18	0.0020
	6月	893	187	6.70	510.13			
	7月	893	188	6.30	756.86	7/26～7/28		
	8月	894	191	6.10	719.14			
	9月	900	191	6.09	658.73	9/27～9/29		
	10月	899	190	6.35	762.08			
	11月	897	182	5.48	681.23	11/26～11/28	11/22 12/11	0.0000024
	12月	903	187	7.37	558.05			
令和7年	1月	894	185	6.66	540.56	1/24～1/26		
	2月	874	184	8.40	143.69			
	3月	896	184	7.54	627.43	3/21～3/23		
					7,445.72			