

令和7年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	P P M	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和 7 年	4 月	901	188	4. 11	562. 05			
	5 月							
	6 月							
	7 月							
	8 月							
	9 月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和 8 年	1 月							
	2 月							
	3 月							
					5, 108. 38			

【2号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和7年	4月	908	188	6.03	643.25			
	5月							
	6月							
	7月							
	8月							
	9月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和8年	1月							
	2月							
	3月							
					643.25			