

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務の事業者選定に係る公募
型プロポーザルの募集公告

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務の事業者を選定するので、次のとおり公告する。

令和７年８月２６日

淡路市長 戸 田 敦 大

- ・別紙募集要項による。

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務

公募型プロポーザル募集要項

淡路市

令和７年８月

1 業務目的

淡路市（以下「市」という。）の公園施設及び駐車場施設に設置している照明器具は、経年劣化や水銀灯ランプの製造の終了により、今後の維持管理が課題となっている。

そのため、淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務では、公園施設及び駐車場施設に設置している照明器具について、事業者がＬＥＤ照明器具を設置し、市にそのＬＥＤ照明器具を賃貸借し維持管理することにより、照明器具の長寿命化によるコストの削減及び省エネルギー化による消費電力の削減を行うとともに、工事の施工及びその維持管理を市内の事業者が行うことにより、地域経済の活性化を図るものである。

このことから、この業務は公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により、民間事業者の優れた技術、知見及びノウハウを生かした提案を受け、これらを総合的に評価し事業者を選定することを目的とする。

2 業務概要

(1) 業務名称

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務

(2) 業務内容

別紙「淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務仕様書」のとおり

(3) 業務場所

別紙「淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務仕様書」のとおり

(4) 業務期間（予定）

ア 工事期間 契約締結の日から令和８年９月３０日まで

イ 賃貸借期間 設備導入工事完了月の翌月（令和８年１０月）から１０年間（１２０か月）

(5) 提案上限額

業務費総額 ６５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

令和７年度 ０円

令和８年度 ３，２５０，０００円

令和９年度～令和１７年度 ５８，５００，０００円

令和１８年度 ３，２５０，０００円

※ この業務は、令和７年度から令和１８年度までの債務負担行為により予算措置を確保したものである。

※ 本プロポーザルの実施に当たり、この業務の規模を示すためのものであり、契約時の予定価格を示すものではない。

(6) その他

業務期間満了後におけるこの業務により事業者が設置したＬＥＤ照明器具等の所有権の帰属については、本市に無償で譲渡とする。

3 事業者の選定方法

- (1) 本プロポーザルにより、提案書、見積書、説明等の内容を審査し、市の予定する業務の実現に最も適した提案を行った事業者を候補者に選定する。
- (2) この業務に係る淡路市プロポーザル候補者選定審議会（以下「選定審議会」という。）を設置し、委員7人により、総合得点の高い順に最優秀候補者及び優秀候補者の2事業者を選定する。
- (3) 選定審議会は非公開とし、委員名は公表しない。

4 参加形態

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、単独事業者又は複数の事業者の共同体（以下「グループ」という。）とし、グループにあっては本プロポーザルへの参加申込時に全構成員を明らかにして、この業務に係る連帯責任を負うものとし、グループ構成表（様式3）を提出する。

参加者の代表者は、市との窓口となり、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続を行う。

原則として、グループの構成員の途中変更は、認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行い、市がこれを認めたときは、この限りではない。

また、グループの構成員は、次の役割を分担するものとする。

- (1) LED照明器具の現地調査、管理台帳に関する業務
 - (2) LED照明器具の設計に関する業務
 - (3) LED照明器具の工事实施に関する業務
 - (4) LED照明器具の賃貸借契約に関する業務
 - (5) LED照明器具の維持管理に関する業務
 - (6) 上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、この業務の実施に伴い必要となる事項
- ※1 リース役割以外の各役割は、1事業者でなく、複数社での構成も可とする。
- ※2 参加者は、1つの提案しか行うことができない。
- ※3 事業者は、複数の参加者を兼ねることができない。

5 応募資格

次に掲げる要件を全て満たしていること。

- (1) 参加者の代表者は、法人格を有し、提案書提出時において、令和6・7年度淡路市競争入札参加資格者名簿（物品製造・役務の提供等）に登録があり、大分類「リース・レンタル」、小分類「電気製品」に登録されていること。ただし、グループの場合にあっては、工事、維持管理の役割を担う構成員は、令和6・7年度淡路市競争入札参加資格者名簿（建設工事）の「電気工事」に登録されている市内の事業者とし、現場作業員は、電気工事士等の有資格者が作業を行うこと。
- (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当

しない者であること。

- (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（当該更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされている場合であっても、当該更生計画の認可又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。）であること。
- (4) 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (5) 淡路市指名停止基準に関する規程（平成17年淡路市訓令第21号）による指名停止の措置を受けていない者であること。
- (6) 淡路市暴力団排除条例（平成25年淡路市条例第9号）第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団密接関係者に該当しないこと。
- (7) 国税、都道府県税及び市税並びにその他の本市に納めるべき料金等に滞納がないこと。
- (8) 参加者の代表者は、直近3年の有価証券報告書及び勘定科目内訳書（有価証券報告書を作成していない場合は、決算報告書）において債務超過の状態にある者でないこと。

6 審査に係るスケジュール

プロポーザルに係るスケジュールは、次のとおりとする。

項 目	日 程	備 考
プロポーザル募集公告	令和7年 8月26日（火）	
質問締切	令和7年 9月10日（水）正午まで	
質問回答	令和7年 9月16日（火）	
参加表明書受付期限	令和7年 9月17日（水）正午まで	
書類審査	令和7年 9月18日（木）	（予定）
審査結果通知	令和7年 9月30日（火）	（予定）
提案書提出開始	令和7年10月 1日（水）	
質問締切	令和7年10月 3日（金）正午まで	
質問回答	令和7年10月 8日（水）	
提案書提出期限	令和7年10月10日（金）正午まで	
選定審議会の開催	令和7年10月22日（水）	
選考結果通知	令和7年10月27日（月）	
契約締結	令和7年10月29日（水）	

※ 提案前の現地確認は、協議を経て可とする。

※ 参加者が6者以上となる場合は、事前に書類審査を行い、5者を選定し、審査結果を通知する。

7 募集内容

(1) 募集方法・資料掲載

本プロポーザルの募集公告を市ホームページ及び淡路市役所掲示場に掲載する。なお、次の「イ 掲載資料」は、掲載期間内において、市ホームページに掲載する。

ア 掲載期間 この募集公告の日から令和7年10月10日（金）正午まで

イ 掲載資料

- (ア) 淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザル募集要項
- (イ) 淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務仕様書
- (ウ) 淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務提出様式
- (エ) その他本プロポーザルに市が必要と認める資料

(2) 参加表明書の提出書類・提出方法

ア 提出期間 この募集公告の日から令和7年9月17日（水）正午まで

※ 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで（淡路市の休日を定める条例（平成17年淡路市条例第2号）に規定する休日（以下「市の休日」という。）を除く。）とする。

イ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着のこと。）

ウ 提出書類・部数

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務提出様式のとおり（副本は、写し可とする。）。

様式番号	書 類 名	部数
様式1	参加表明書	正1部、副—1部
様式2	誓約書	正1部、副—1部
様式3	グループ構成表	正1部、副12部
様式4	従事者名簿	正1部、副12部
様式5	事業者概要	正1部、副12部
様式6	業務実績報告書	正1部、副12部

エ 提出先 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地

淡路市総務部管財課（入札担当）

TEL 0799-64-2540

オ 発注担当課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地

淡路市都市整備部都市総務課

TEL 0799-64-2125

(3) 質問書の受付・回答

- ア 提出期間 第1回 この募集公告の日から令和7年9月10日（水）正午まで
第2回 書類審査結果通知日の翌日から令和7年10月3日（金）正午まで

イ 提出方法 電子メールで提出すること。

ウ 提出書類・部数 質問書（様式16） 1部

エ 提出先 （事務局）淡路市総務部管財課（入札担当）
電子メールアドレス awaji_kanzai@city.awaji.lg.jp

オ 質問に対する回答

質問に対する回答は、第1回は、令和7年9月16日（火）まで、第2回は、令和7年10月8日（水）までに市ホームページへの掲載により行うものとする。

なお、質問に対する回答をもって、この募集要項等の補完・追加・修正とする。

(4) 提案書の提出書類・提出先

- ア 提出期間 令和7年10月1日（水）から同月10日（金）正午まで
※ 午前9時から午後5時まで（市の休日を除く。）とする。

イ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着のこと。）

ウ 提出書類・部数

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務提出様式のとおり

（様式7、10～15の副本は写し可とする。）とし、A4紙ファイルに綴じ、様式8、9は、封筒に封入し、割印する。

様式番号	書類名	部数	備考
様式7	提案書提出届	正1部、副1部	
様式8	見積書	正1部	封入
様式9	見積内訳書	正1部	封入
様式10	提案総括表	正1部、副12部	
様式11	現地調査提案書	正1部、副12部	
様式12	使用機器提案書	正1部、副12部	
様式13	工事施工提案書	正1部、副12部	
様式14	維持管理提案書	正1部、副12部	
様式15	独自提案書	正1部、副12部	任意

エ 提出先 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地

淡路市総務部管財課（入札担当）

TEL 0799-64-2540

オ 発注担当課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地

淡路市都市整備部都市総務課

TEL 0799-64-2125

8 事業者の選定と審査

（１） 審査項目、評価基準及び配点

審査項目	評価基準	配点
Ⅰ 事業者について		
（１） 経営状況 や業務遂行体制	ア 資金力、経営の健全性、事業の安定性がある。	10
	イ 同種のLED照明リースの実績が豊富である。	5
	ウ 地元事業者を活用し、十分に人員を確保できている。	10
Ⅱ 提案内容について		
（１） 現地調査	ア 適切な調査スケジュールであり、調査・照合等の手法が充実している。	10
	イ 照明管理台帳、管理シールなどが、仕様書の必要項目が記載された適切なものである。	5
（２） 使用機器	ア 使用機器は、設置場所に応じるなど適正な選定がされている。	5
	イ LED導入後の電力消費量及びCO2排出量の削減効果等、環境に配慮した内容である。	5
（３） 取替工事	ア 適切な導入スケジュールであり、かつ、施工計画が充実している。	10
	イ 施工中の安全管理、法令に応じた廃棄処分方法などが適切である。	5
（４） 維持管理	ア 維持管理の内容及び体制が充実している。	10
	イ 緊急時及び不具合時等の対応が迅速かつ適切である。	5
（５） 独自提案	ア 仕様書以外の適切な内容の独自提案がある。	5
	イ 市にとって適切な提案である。	5
Ⅲ 業務コストについて		

(1) 業務費総額(税込み)	上限金額との差額による評価	10
----------------	---------------	----

(2) 審査実施方法

有識者、市民代表、市職員等で構成する選定審議会において、審査を実施する。

審査は、点数化で評価し、価格のみならず、企画力、情報管理等の各要素によって総合的に行うものとする。ただし、獲得した審査点の合計が6割に満たない場合は、失格とする。

ア 選定審議会の開催

(ア) 開催日 令和7年10月22日(水)(予定)

(イ) 実施場所 淡路市役所(予定)

(ウ) 出席者 1参加者につき3人まで

(エ) 実施内容 1参加者につき30分以内
(提案説明 20分以内、質疑応答 10分以内)

(オ) 説明資料 あらかじめ提出した提案書を基に説明すること。

(カ) 機材等 パワーポイント等で説明を行う場合に必要なパソコン、プロジェクター等は、参加者で準備すること。ただし、スクリーン(サイズ: 約2.0m角)、コンセント及び電源は、市が準備する。

(キ) 提案順位 提案書の受付順とする。

(ク) その他 本プロポーザルの参加者が1者の場合であっても開催する。

イ 選考結果

選定審議会は、総合得点の高い順に最優秀候補者と優秀候補者の2者を選定するものとする。最高得点者が複数ある場合は、選定審議会の協議により決定するものとする。選考結果は、書面にて通知するとともに、契約締結後に市ホームページで公表する。なお、選考結果に対する質問及び異議については、一切受け付けない。

9 参加辞退

参加表明書(様式1)提出後、都合により参加を辞退する場合は、選定審議会の開催日の正午までに参加辞退書(様式17)により提出先へ届け出ること。

10 提案に要する費用及び提出書類等の取扱い

提出書類の取扱いは、次の(1)から(10)までによるものとする。

(1) 本プロポーザル参加に要する費用は、参加者の負担とする。

(2) 本プロポーザル参加に当たり、参加者に生じた損害等について、市は、一切その責めを負わない。

(3) 市は、提出された提案書及び見積書等(以下「提案書等」という。)は、選定以外の目的で当該参加者に無断で使用しない(淡路市情報公開条例(平成17年淡路市条例第15号)に基づく公開の場合を除く。)

- (4) 提案書等は、淡路市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象とする。
- (5) 全ての提案書等は、返却しない。
- (6) 提出した提案書等の差し替え、修正等は認めない。
- (7) 提案書等は、選定審議会の事務等に必要な範囲において、複製を作成し、及び使用できるものとする。
- (8) 市が本プロポーザル関連書類作成のために配布した資料等は、市の承諾なく公表し、又は使用することは認めない。
- (9) 提案書等の著作権は、市に帰属することとする。ただし、市と契約を締結しなかった参加者の提案書等の著作権は、参加者に帰属するものとする。
- (10) 提案書等が次のいずれかに該当するときは、受理しない。
 - ア 提出期日及び提出方法に合致しないもの
 - イ この募集要項の作成方法等に合致しないもの
 - ウ 記載すべき事項が記載されていないもの

1 1 契約締結

- (1) この契約は、淡路市契約規則（平成17年淡路市規則第49号）及び淡路市契約からの暴力団等の排除に関する要綱（平成25年淡路市告示第52号）の規定に基づき、手続を行うこととする。
- (2) 運用開始日までの準備に係る経費は、受注者が負担する。

1 2 失格事由

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

- (1) 提案書等に故意による虚偽の記載があった場合
- (2) 契約を履行することが困難と認められる状況に至った場合
- (3) 提案に当たり、著しく信義に反する行為があった場合
- (4) 審査の公平性を害する行為があった場合
- (5) 「5 応募資格」の要件を満たさなくなった場合
- (6) 審査点の合計点が6割に満たない場合

1 3 業務実施に関する事項

- (1) 誠実な業務遂行
 - ア 受注者は、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行する。
 - イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合は、市と受注者が誠意をもって協議することとする。
- (2) 市と事業者との責任分担

ア 基本的な考え

提案が達成しないことによる損失は、原則として、受注者が負担する。

ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、受注者の責めに帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。

イ 予測されるリスクと責任分担

市と受注者の責任分担は、原則として次の「表：予想されるリスクと責任分担」（以下「分担表」という。）によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議の上対応するものとする。

【表：予想されるリスクと責任分担】

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			本市	受注者
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りがあるもの	○	
	安全性の確保	業務遂行に伴う施設、利用者等への安全性の確保		○
	環境の保全	業務遂行に伴う騒音、振動、高調波等環境への影響		○
	制度変更	税制の変更	○	
		法令、許認可の変更	○	○
	業務の中止・延期	市の指示によるもの	○	
		受注者の業務放棄、破綻によるもの		○
設計・計画	不可抗力	天災等による設計変更、中止、延期	○	○
	物価変動	急激なインフレ・デフレなど物価変動による計画の見直し	○	○
	計画変更	市の指示によるもの	○	
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○
	応募コスト	業務の応募に係る費用		○
工事・施工	第三者賠償	工事・施工時における第三者への損害賠償		○
	不可抗力	天災等による設計変更、中止、延期	○	○
	物価変動	急激なインフレ・デフレなどの物価変動による工事の見直し	○	○

	設計変更	市の指示によるもの	○	
		受注者の調査不足、判断の不備によるもの		○
	工事遅延・未完工	市の責めによる引渡しの遅延	○	
		受注者の責めによる遅延		○
	工事費増額	施工段階における本市からの指示、要望によるもの	○	
		受注者の判断によるもの		○
	性能	ＬＥＤ照明器具等の製品不良、工事・施工不良による要求仕様不適合		○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物及び既設建物、設備に生じた損害		○
支払	用地確保	資材置き場、休憩所の確保		○
	金利変動	市中金利の変動		○
維持管理	ＬＥＤ照明器具等の不具合	市の責めによる支払いの遅延、不能によるもの	○	
		契約対象となるＬＥＤ照明器具等が所定の性能を有しない場合		○
		高調波等による既設設備への影響		○
		ＬＥＤ照明器具等の不具合が、ＬＥＤ照明器具等の製品不良、工事・施工不良によるもの		○
		ＬＥＤ照明器具等の不具合が、故意又は過失による損害、暴動による損害、地震・噴火・津波等による被害などの「不可抗力」によるもの	○	
		ＬＥＤ照明器具等の不具合が、「上記以外」によるもの	○	○
保証	性能	ＬＥＤ照明器具等の不具合及び工事・施工の不具合等による要求仕様不適合		○
		契約期間内の要求仕様不適合に伴う施設への損害及び本市の運営、業務への障害		○

ウ 契約の締結が困難となった場合における措置

最優秀候補者が詳細協議実施後、契約の締結が困難になった場合は、協議を打ち切り、次点の優秀候補者と交渉するものとする。この場合において、本件に要した費用は最優秀候補者の負担とする。

14 その他

- (1) 本プロポーザルの参加に当たり、参加者は、この業務により知り得た個人情報及び資料その他守秘すべき情報を他に漏らしてはならない。
- (2) 公正なプロポーザルを確保できないと市が判断した場合は、本プロポーザルを中止することがある。

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務

仕 様 書

淡 路 市

令和7年8月

本仕様書は、淡路市（以下「発注者」という。）が発注する淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務（以下「業務」という。）の契約内容について必要な事項を示し、受注業者（以下「受注者」という。）の適正な履行の確保を図るためのものである。

1 業務名

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務

2 業務の目的

老朽化した照明器具をＬＥＤ照明器具に取り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理経費の削減を図ることを目的とする。

3 業務内容

- (1) ＬＥＤ照明器具の現地調査、管理台帳に関する業務
- (2) ＬＥＤ照明器具の設計に関する業務
- (3) ＬＥＤ照明器具の工事实施に関する業務
- (4) ＬＥＤ照明器具の賃貸借契約に関する業務
- (5) ＬＥＤ照明器具の維持管理に関する業務
- (6) 上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、業務の実施に伴い必要となる事項

4 業務期間（予定）

- (1) 対象設備導入工事期間：契約締結日から令和８年９月３０日まで
- (2) 賃貸借期間：設備導入工事完了月の翌月（令和８年１０月）から１０年間（１２０か月）

※ 個々の機器などのＬＥＤ照明器具更新及び設置完了した時点から供用を開始することとし、賃貸借契約開始日までにＬＥＤ照明器具に不具合が発生した場合には、受注者の責めにおいて修繕などを行うものとする。また、賃貸借期間が終了した機器については発注者に無償で譲渡するものとする。

5 対象施設及び対象照明器具

- (1) 対象施設 別紙１施設一覧表のとおり
- (2) 対象照明器具 別紙２照明器具一覧表のとおり
別紙２照明器具一覧表に記載されていない街路灯などの照明器具について、予算の範囲内で施工可能なものについては受注者と協議の上、追加する。
- (3) 現地説明
現地説明は実施しませんので、対象施設の現地確認を希望する参加者は、各自の責任で現地確認を行うこととする。

6 現地調査などの仕様

(1) 現地調査

ア 参加者に配布する対象施設の既存照明器具（以下「既設設備」という。）の地図などの情報を基に、灯柱の形状など、施工や維持管理上必要となる各種情報の調査を行う。

イ 既設設備の灯具や使用しているランプなどの種類、引込方法（単独、分電盤）など、具体的な設備の調査を行う。

ウ 現地調査により、別紙２照明器具一覧表に取り替える既設設備のうち、照明ポールが倒壊するおそれがあると認められる場合は、発注者と対応を協議する。

(2) 電力契約照合、電力契約申込、共架申請

ア 電力会社と連携し、既設設備に関する電力契約の調査照合を行う。

イ 既設設備に関する電力契約の調査及び現地調査結果の突合を行う。

ウ 電力契約と既設設備との数量相違の把握・整合を行う。

エ 業務の実施に伴う契約変更の申込み及び現地調査で把握した契約相違に関わる新設又は減設申込、照明の再配置などに伴う電柱への共架申請を行う。

(3) 照明管理台帳

ア 現地調査の内容、電力契約の整合を反映させた上で、管理番号、設置場所、位置図、引込柱番号などを記載した照明管理台帳（任意の様式）を作成する。

イ 照明管理台帳の作成に当たり、操作方法、入力方法などをまとめた担当職員向けのマニュアルを作成や担当職員への説明を行う。

(4) 公園照明器具・駐車場照明器具管理シール

ア 公園照明器具・駐車場照明器具の管理番号を新たに作成し、管理シール又はプレート（以下「管理シール等」という。）を設置する。

イ 管理シール等は、紫外線などの耐候性能を有したものとし、下地色、文字及び数字は、参加者からの提案事項とする。

7 LED照明器具などの仕様

(1) 導入するLED照明器具、ランプ及び付属部品等は新品とし、ISO9001（品質）、ISO14001（環境）を取得している日本国内メーカーの製品とし、公共施設用照明器具（一般社団法人日本照明工業会規格JIL5004）の製品がある場合は、そちらを優先する。

(2) LED照明器具は、原則ランプのみの交換ではなく器具ごとの交換し、既存照明器具と同形状、同構造のものとする。ただし、特注器具や特殊デザイン器具など標準のLED照明器具の採用が困難な箇所については、発注者と協議する。

(3) 導入するLED照明器具は、原則として既存照明器具と同形状、同光色、同構造の

ものとし、平均照度は、原則、J I S Z 9 1 1 0「照度基準総則」を準用し、既設照明器具などの照度と同等以上を確保する。

- (4) 光源寿命は、原則として40,000時間以上（光束維持率70%以上）の製品とし、60,000時間以上（光束維持率70%以上）の製品がある場合は、そちらのLED照明器具とする。
- (5) 平均演色評価数(Ra)は、70以上とし、既設照明器具と同等以上の製品とする。
- (6) LED光源による不快感（グレア、フリッカーなど）を低減する製品を使用する。
- (7) LED照明器具により、他の機器類に高調波などの影響を与えない製品を使用する。
- (8) LED照明器具には、取付用ネジにはネジゆるみ止め剤を塗布するなど器具の落下防止措置を施すこととする。
- (9) 埋込型照明器具を取り換える場合には、埋込寸法による隙間が生じないよう処置を行い、露出型照明器具を取り換える場合には、既存照明器具の取付跡が見えないように配慮する。
- (10) 天井材にアスベストが含有されている可能性を考慮し、納品するLED照明器具は可能な限り、建物の改修を伴わないものを選定する。
- (11) 既存照明器具に遮光機能（遮光板、ルーバー等）が備わっている場合は、同等の機能を有するように配慮する。
- (12) 別紙2照明器具一覧表の取り替える既設設備のうち照明ポールは、鋼製の埋込式で選定する。
- (13) 地元要望に対して速やかに対応できるよう、遮光機能の取付け及び取外しが可能な構造とする。

8 LED照明器具など設置工事の仕様

- (1) 契約後、速やかに施工計画（工程表、安全管理など）を作成し、発注者と協議する。
- (2) 受注者は、要項4(2)の業務を行う者とする。
- (3) 施工日時は、各施設の運営を加味し、行事などに支障が生じないよう、発注者、施設管理者などと密に調整を図った上、施工する。
- (4) 事前に現地調査などを十分に行った上で、作業を実施し、調査などにおいて仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者へ報告し、協議する。
- (5) 作業の前後に当該照明回路の絶縁測定、照度測定、電圧測定、使用電力量を測定し、書面にて発注者に報告する。
- (6) 施工に使用する雑材は全て新品とする。
- (7) 施工に当たっての安全管理については、発注者と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じ、取替作業により生じた施設設備、電気機器などへの不具合や事故については、受注者の負担により対処する。

- (8) 施工において発生する軽微な工事、補修などは、受注者の負担で実施する。
- (9) 停電など、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と調整する。
- (10) 搬出入経路、作業車、運搬車などの車両の駐停車場所、資材置場、荷捌き場などの市敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者と調整する。
- (11) 作業中は粉じんの飛散などに十分注意し、必要な養生を行い、作業終了後に清掃などを行うものとする。
- (12) 業務の実施に際して、やむを得ず既設天井ボードに開口を開ける必要がある場合は、アスベスト含有の有無を調査し、発注者に結果報告の上、作業を行うものとし、関係法令に準拠した適切な作業方法にて作業を行うものとする。
- (13) 作業完了後、完成図書（完成図、写真など）を発注者に提出する。
- (14) 撤去した既存照明器具、安定器、ランプなどの取扱いについては、関係法令を遵守し受注者で処分するものとし、廃棄物マニフェストなどを提出する。P C Bを含む安定器があった場合には、発注者と協議し、適切に処分する。
- (15) この仕様書に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書など関係するその他の諸法令、規則及び条例に準拠する。
- (16) この仕様書に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議する。

9 LED照明器具の維持管理業務の仕様

- (1) 維持管理業務として、賃貸借期間内に発注者の責めによらない賃貸借対象物品の不点灯などの不具合が発生した場合、受注者の費用負担にて取替えや修繕を行う。
- (2) 維持管理業務は、要項4(5)の業務を行う者とする。
- (3) 受注者は、維持管理業務計画書（任意）を作成し、維持管理業務開始までに発注者へ提出する。維持管理業務計画書には、維持管理業務体制及び故障時など連絡先、休日連絡先などを記載する。
- (4) 受注者は、発注者の要請に応じ、速やかに不良器具や故障発生器具を発注者の承諾を得て修繕などを実施し、修繕後は、発注者に報告する。
- (5) 今回設置したLED照明で賃貸借期間中に、発注者の指示でやむを得ず撤去したLED照明灯の残存期間の賃貸借料については変更契約を行わない。
- (6) 受注者は、賃貸借物品を第三者に売却、転貸及び譲渡などしてはならない。
- (7) 受注者は、自己負担で動産総合保険（加入内容は任意）に加入することとし、万が一、事故が発生した場合は速やかに損害を補填するものとする。
- (8) 維持管理中の事故については、速やかに発注者に報告し、発注者に特段の帰責事由が無い限り、受注者の責任及び費用負担で、被害者対応、現場復旧などを実施する。

10 地元事業者の活用

- (1) 地元事業者とは、淡路市内に本店又は支店を有する事業者とする。

- (2) 既存照明器具の撤去、LED照明器具などの設置及び維持管理において、地元の活用を優先的に行い、地域への経済波及効果に資するよう配慮する。

1.1 その他

業務における安全・衛生対策については、関係法令を遵守し、作業の安全性及び環境に配慮しなければならない。

この仕様書の定めがない事項については、発注者、受注者双方の協議の上、決定する。

施設一覧表（都市公園）

別紙 1

No.	施設名	所在地	供用開始年度	照明数	備考
1	佐野よい公園	佐野新島5-1	H5. 3. 31	28	
2	志筑修景緑地	志筑3111-56	H21. 4. 1	9	
3	港池公園	岩屋3611-14	H3. 7. 1	23	
4	鳥ノ山展望台	岩屋西町	不明	2	
5	鶴崎台公園	岩屋249-1	H17. 4. 1	3	
6	藤ノ木公園	岩屋2802-1	H17. 3. 1	1	
7	室津八幡広場	室津 2 4 6 4 番地外	H14. 8. 1	11	
8	室津もりした公園	室津 2 4 7 0 番地 3 外	H16. 4. 12	10	
9	室津おたぴ公園	室津 2 4 2 9 番地 2 4 外	H26. 10	4	
10	育波戎広場	育波 1 5 1 番地 2	H13. 5. 26	2	
11	育波いかなご広場	育波 8 3 番地 2 4	H13. 5. 26	2	
12	育波にしなか公園	育波 1 8 3 番地	H14. 4. 21	4	
13	育波中央公園	育波 9 5 番地外	H14. 4. 21	21	
14	育波大東公園	育波 6 4 番地 1 外	H17. 1. 17	3	
15	野島まちかど広場	野島藁浦 5 5 3 番地 3	H13	1	
16	野島西口公園	野島藁浦 4 9 3 番地 5	H12. 7. 1	1	
17	野島東口公園	野島藁浦 7 8 8 番地 7	H16. 1. 20	1	
18	野島が崎公園	野島藁浦 5 2 3 番地外	H12. 1. 24	8	
19	野島憩いの広場	野島藁浦 6 5 7 番地 7	H17. 3. 1	3	
20	薬師公園	富島993番地	H21. 9. 30	4	
21	大蔵公園	富島1369番地	H21. 9. 30	4	
22	住吉公園	富島1930番地	H21. 9. 30	8	
23	小倉公園	富島2116番地	H22. 3. 11	8	
24	里上公園	郡家60-7	H11. 4. 1	8	
25	浜の宮公園	郡家169-1	不明	2	
26	江井防災公園	江井3227-1	H11. 4. 1	7	
27	釜口ふれあい公園	釜口1604番地	H7. 4. 1	3	
28	下田公園	下田276番地1	H9. 4. 1	4	
29	谷公園	谷55番地1	H10. 4. 1	2	
30	相ノ町公園	仮屋343番地	H9. 4. 1	1	
31	仮屋地区公園	仮屋257番地外	H10. 4. 1	5	
32	引野公園	久留麻2236番地1	H17. 4. 1	3	
33	塩浜公園	浦41番地7	H5. 4. 1	1	
34	浦海浜公園	浦670番地外	H7. 4. 1	6	
合計				203	

施設一覧表（市営駐車場）

No.	施設名	所在地	供用開始年度	照明数	備考
1	津名港ターミナル駐車場	志筑地先	H6. 9. 1	7	
2	津名一宮インター駐車場	中田3004番地2	R3. 7. 1	10	
3	北淡インター駐車場	育波885番地3	H23. 12. 1	12	
4	本四仁井バス停駐車場	小田553番地1	R1. 7. 1	7	
5	遠田バス停駐車場	遠田2425番地1	H30. 7. 1	12	
6	東浦バスターミナル駐車場	浦666番地1	H23. 12. 1	12	
7	東浦バスターミナル	浦648番地	H23. 12. 1	0	
8	東浦インター駐車場	浦1996番地8	H23. 12. 1	14	
合計				74	

照明器具一覧表（都市公園）

別紙 2

※ この一覧表は見込であり、実際のものとは異なり、現地調査などで最終確定します。

No.	施設名	箇所	照明	照明数	備考
1	佐野よい公園	街路灯	蛍光灯（FL20形）	2	
2	佐野よい公園	スポット	電球型蛍光灯（10W）	4	
3	佐野よい公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	12	
4	佐野よい公園	東屋	水銀ランプ（100W）	6	
5	佐野よい公園	その他	水銀ランプ（100W）	4	
6	志筑修景緑地	街路灯	蛍光灯（FL20形）	3	
7	志筑修景緑地	スポット	電球型蛍光灯（10W）	6	
8	港池公園	街路灯	蛍光灯（FL20形）	8	
9	港池公園	街路灯	蛍光灯（FL20形）	7	
10	港池公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	8	
11	鳥ノ山展望台	トイレ内	水銀ランプ（100W）	2	
12	鵜崎台公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
13	藤ノ木公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
14	里上公園	街路灯	水銀ランプ（100W）	4	
15	里上公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	2	
16	里上公園	その他	蛍光灯（20W）	2	
17	浜の宮公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	2	
18	江井防災公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
19	江井防災公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	1	
20	江井防災公園	トイレ内	蛍光灯（20W）	3	
21	室津八幡広場	スポット	蛍光灯（20W）	6	
22	室津八幡広場	スポット	電球型蛍光灯（10W）	5	
23	室津もりした公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
24	室津もりした公園	スポット	電球型蛍光灯（10W）	4	
25	室津もりした公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	1	
26	室津もりした公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	
27	室津おたぴ公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
28	室津おたぴ公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	
29	育波戎広場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
30	育波いかなご広場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
31	育波にしな公園	スポット	電球型蛍光灯（10W）	4	
32	育波中央公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
33	育波中央公園	スポット	電球型蛍光灯（10W）	2	
34	育波中央公園	トイレ内	ダウンライト（100形）	10	
35	育波中央公園	トイレ内	ダウンライト（100形）	4	
36	育波中央公園	トイレ内	蛍光灯（20W）	2	
37	育波大東公園	スポット	電球型蛍光灯（10W）	3	
38	野島まちかど広場	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	

39	野島西口公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
40	野島東口公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
41	野島が崎公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	
42	野島が崎公園	トイレ内	FHP23形×4灯	1	
43	野島が崎公園	トイレ内	蛍光灯（20W）	3	
44	野島憩いの広場	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
45	薬師公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
46	薬師公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	3	
47	大歳公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
48	大歳公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	1	
49	住吉公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
50	住吉公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	3	
51	住吉公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	
52	小倉公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
53	小倉公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	6	
54	釜口ふれあい公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	
55	下田公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	
56	谷公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
57	相ノ町公園（緑地含む）	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
58	仮屋地区公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	5	
59	引野公園（引野緑地含む）	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
60	塩浜公園	街路灯	蛍光灯（20W）	1	
61	浦海浜公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	6	
合計				203	

照明器具一覧表（市営駐車場）

※ この一覧表は見込であり、実際のものとは異なり、現地調査などで最終確定します。

No.	施設名		所在地	照明数	備考
1	津名港ターミナル駐車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	5	
2	津名港ターミナル駐車場	街路灯	#N/A	2	
3	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
4	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	7	
5	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
6	遠田バス停駐車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	5	
7	遠田バス停駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	7	
8	北淡インター駐車場	街路灯	蛍光灯（42W）	3	
9	北淡インター駐車場	街路灯	蛍光灯（20W）	1	
10	北淡インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	
11	北淡インター駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	6	
12	本四仁井バス停駐車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	4	

13	本四仁井バス停駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	2	
14	本四仁井バス停駐車場	その他	水銀灯（400W形）	1	
15	東浦バスターミナル駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	8	
16	東浦バスターミナル駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	
17	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	6	
18	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	4	
19	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	
20	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	22	
21	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	34	
22	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	
23	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	
24	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	1	
25	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	3	
26	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	20	
27	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	
28	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（40形）	3	
29	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FLR40形）	2	
30	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（20W）	1	
31	東浦バスターミナル	室内	非常口誘導灯	5	
32	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	
33	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	4	
34	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	
35	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	16	
36	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	4	
37	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FLR40形）	32	
38	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯（FLR40形）	12	
39	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯（30W）	2	
40	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯（FLR40形）	5	
41	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯（30W）	1	
42	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯（FLR40形）	12	
43	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯（30W）	2	
44	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	
45	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	
46	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	
47	東浦インター駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	1	
48	東浦インター駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	5	
合計				277	

○エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行うこと。

エネルギー種別	1次エネルギー換算	CO ₂ 排出係数
電気	9.97[GJ/千kWh]	0.419[kg-CO ₂ /kWh]

- 電気料金の算出数値
- 電力料金の設定
・夏季・夏季以外ともに2.2円/kWhとする。
 - 各施設の既存照明の電力使用量数値（見込）

電力使用量一覧表（都市公園）

No.	施設名	箇所	照明	照明数	電力 (W)	稼働 (h)	日数 (日)	年間 (kwh)	電力量料金 (円/年)	備考
1	佐野よい公園	街路灯	蛍光灯 (FL20形)	2	20	11	365	4,015	176,660	
2	佐野よい公園	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	4	10	8	365	2,920	256,960	
3	佐野よい公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	12	20	8	365	2,920	770,880	
4	佐野よい公園	東屋	水銀ランプ (100W)	6	20	11	365	4,015	529,980	
5	佐野よい公園	その他	水銀ランプ (100W)	4	100	8	365	2,920	256,960	
6	志筑修景緑地	街路灯	蛍光灯 (FL20形)	3	20	11	365	4,015	264,990	
7	志筑修景緑地	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	6	10	8	365	2,920	385,440	
8	港池公園	街路灯	蛍光灯 (FL20形)	8	20	11	365	4,015	706,640	
9	港池公園	街路灯	蛍光灯 (FL20形)	7	20	11	365	4,015	618,310	
10	港池公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	8	20	8	365	2,920	513,920	
11	鳥ノ山展望台	トイレ内	水銀ランプ (100W)	2	20	8	365	2,920	128,480	
12	鶴崎台公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	3	20	11	365	4,015	264,990	
13	藤ノ木公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	
14	里上公園	街路灯	水銀ランプ (100W)	4	200	11	365	4,015	353,320	
15	里上公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	2	20	8	365	2,920	128,480	
16	里上公園	その他	蛍光灯 (20W)	2	30	8	365	2,920	128,480	
17	浜の宮公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	2	20	8	365	2,920	128,480	
18	江井防災公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	3	20	11	365	4,015	264,990	
19	江井防災公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	1	20	8	365	2,920	64,240	
20	江井防災公園	トイレ内	蛍光灯 (20W)	3	30	8	365	2,920	192,720	
21	室津八幡広場	スポット	蛍光灯 (20W)	6	20	8	365	2,920	385,440	
22	室津八幡広場	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	5	10	8	365	2,920	321,200	
23	室津もりた公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	2	20	11	365	4,015	176,660	
24	室津もりた公園	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	4	10	8	365	2,920	256,960	
25	室津もりた公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	1	20	8	365	2,920	64,240	
26	室津もりた公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	3	20	8	365	2,920	192,720	
27	室津おたぴ公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	
28	室津おたぴ公園	トイレ内	水銀ランプ (100W)	3	20	8	365	2,920	192,720	
29	育波戎広場	街路灯	水銀ランプ (250W)	2	20	11	365	4,015	176,660	
30	育波いかなご広場	街路灯	水銀ランプ (250W)	2	20	11	365	4,015	176,660	
31	育波にしなか公園	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	4	10	8	365	2,920	256,960	
32	育波中央公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	3	20	11	365	4,015	264,990	
33	育波中央公園	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	2	10	8	365	2,920	128,480	
34	育波中央公園	トイレ内	ダウンライト (100形)	10	100	8	365	2,920	642,400	
35	育波中央公園	トイレ内	ダウンライト (100形)	4	100	8	365	2,920	256,960	
36	育波中央公園	トイレ内	蛍光灯 (20W)	2	20	8	365	2,920	128,480	
37	育波大東公園	スポット	電球型蛍光灯 (10W)	3	10	8	365	2,920	192,720	
38	野島まちかど広場	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	
39	野島西口公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	
40	野島東口公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	
41	野島が崎公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	4	20	11	365	4,015	353,320	
42	野島が崎公園	トイレ内	FHP23形×4灯	1	40	8	365	2,920	64,240	
43	野島が崎公園	トイレ内	蛍光灯 (20W)	3	20	8	365	2,920	192,720	
44	野島憩いの広場	街路灯	水銀ランプ (250W)	3	20	11	365	4,015	264,990	
45	葉師公園	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	20	11	365	4,015	88,330	

46	薬師公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	3	10	8	365	2,920	192,720	
47	大蔵公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	20	11	365	4,015	264,990	
48	大蔵公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	1	20	11	365	4,015	88,330	
49	住吉公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	20	11	365	4,015	176,660	
50	住吉公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	3	10	8	365	2,920	192,720	
51	住吉公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	20	11	365	4,015	264,990	
52	小倉公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	20	11	365	4,015	176,660	
53	小倉公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	6	10	8	365	2,920	385,440	
54	釜口ふれあい公園	トイレ内	水銀ランプ（100W）	3	20	11	365	4,015	264,990	
55	下田公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	20	11	365	4,015	353,320	
56	谷公園	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	20	11	365	4,015	176,660	
57	相ノ町公園（緑地含む）	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	20	11	365	4,015	88,330	
58	仮屋地区公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	5	10	8	365	2,920	321,200	
59	引野公園（引野緑地含む）	街路灯	水銀ランプ（250W）	3	20	11	365	4,015	264,990	
60	塩浜公園	街路灯	蛍光灯（20W）	1	20	11	365	4,015	88,330	
61	浦海浜公園	スポット	電球型蛍光ランプ（10W）	6	10	8	365	2,920	385,440	
合計				203					15,040,190	

電力使用量一覧表（市営駐車場）

No.	施設名	箇所	照明	照明数	電力 (W)	稼働 (h)	日数 (日)	年間 (kwh)	電力量料金 (円/年)	備考
1	津名港ターミナル駐車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	5	500	11	365	4,015	441,650	
2	津名港ターミナル駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	250	11	365	4,015	176,660	
3	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	250	11	365	4,015	176,660	
4	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	7	250	11	365	4,015	618,310	
5	津名一宮インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	1	250	11	365	4,015	88,330	
6	遠田バス停車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	5	500	11	365	4,015	441,650	
7	遠田バス停車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	7	250	8	365	2,920	449,680	
8	北淡インター駐車場	街路灯	蛍光灯（42W）	3	42	11	365	4,015	264,990	
9	北淡インター駐車場	街路灯	蛍光灯（20W）	1	20	11	365	4,015	88,330	
10	北淡インター駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	2	250	11	365	4,015	176,660	
11	北淡インター駐車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	6	250	8	365	2,920	385,440	
12	本四仁井バス停車場	街路灯	水銀灯（250W×2灯）	4	500	11	365	4,015	353,320	
13	本四仁井バス停車場	トイレ	水銀ランプ（250W）	2	250	8	365	2,920	128,480	
14	本四仁井バス停車場	その他	水銀灯（400W形）	1	400	8	365	2,920	64,240	
15	東浦バスターミナル駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	8	250	11	365	4,015	706,640	
16	東浦バスターミナル駐車場	街路灯	水銀ランプ（250W）	4	250	11	365	4,015	353,320	
17	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	6	27	15	365	5,475	722,700	
18	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	4	60	15	365	5,475	481,800	
19	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	250	15	365	5,475	240,900	
20	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	22	60	15	365	5,475	2,649,900	
21	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	34	250	15	365	5,475	4,095,300	
22	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	30	15	365	5,475	240,900	
23	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	30	15	365	5,475	240,900	
24	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	1	30	15	365	5,475	120,450	
25	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	3	250	15	365	5,475	361,350	
26	東浦バスターミナル	室内	ダウンライト（60W）	20	60	15	365	5,475	2,409,000	
27	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	250	15	365	5,475	240,900	
28	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（40形）	3	48	15	365	5,475	361,350	
29	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FLR40形）	2	40	15	365	5,475	240,900	
30	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（20W）	1	20	15	365	5,475	120,450	
31	東浦バスターミナル	室内	非常口誘導灯	5	2	15	365	5,475	602,250	
32	東浦バスターミナル	室内	白熱灯（30W）	2	30	15	365	5,475	240,900	
33	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	4	27	15	365	5,475	481,800	
34	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	2	250	15	365	5,475	240,900	
35	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FL20形）	16	27	15	365	5,475	1,927,200	
36	東浦バスターミナル	室内	水銀ランプ（250W）	4	250	15	365	5,475	481,800	
37	東浦バスターミナル	室内	蛍光灯（FLR40形）	32	40	15	365	5,475	3,854,400	
38	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯（FLR40形）	12	40	11	365	4,015	1,059,960	

39	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯 (30W)	2	30	11	365	4, 015	176, 660	
40	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯 (FLR40形)	5	40	11	365	4, 015	441, 650	
41	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯 (30W)	1	30	11	365	4, 015	88, 330	
42	東浦バスターミナルバス停	バス停	蛍光灯 (FLR40形)	12	40	11	365	4, 015	1, 059, 960	
43	東浦バスターミナルバス停	バス停	白熱灯 (30W)	2	30	11	365	4, 015	176, 660	
44	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ (250W)	1	250	11	365	4, 015	88, 330	
45	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ (250W)	4	250	11	365	4, 015	353, 320	
46	東浦インター駐車場	街路灯	水銀ランプ (250W)	3	250	11	365	4, 015	264, 990	
47	東浦インター駐車場	トイレ	水銀ランプ (250W)	1	250	8	365	2, 920	64, 240	
48	東浦インター駐車場	トイレ	水銀ランプ (250W)	5	250	8	365	2, 920	321, 200	
合計				277	7, 953	594	17, 520	216, 810	29, 365, 710	

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務

提出様式

淡 路 市

令和7年8月

様式リスト

使用 時期	様式 番号	書 類 名	部 数	備 考
参 加 表 明	様式 1	参加表明書	正 1 部、副 1 部	
	様式 2	誓約書	正 1 部、副 1 部	
	様式 3	グループ構成表	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 4	従事者名簿	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 5	事業者概要	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 6	業務実績報告書	正 1 部、副 1 2 部	
提 案	様式 7	提案書提出届	正 1 部、副 1 部	
	様式 8	見積書	正 1 部	封入
	様式 9	見積内訳書	正 1 部	封入
	様式 1 0	提案総括表	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 1 1	現地調査提案書	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 1 2	使用機器提案書	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 1 3	工事施工提案書	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 1 4	維持管理提案書	正 1 部、副 1 2 部	
そ の 他	様式 1 5	独自提案書	正 1 部、副 1 2 部	
	様式 1 6	質問書		
	様式 1 7	参加辞退届		
		提案書作成に係る参考数値		

参考) 提出書類の体裁について (サイズはA4版とする)

参加表明書 (参加表明時は、パンチ穴をあけてクリップ止めで提出) ・ 提案書ともに、必要な様式を紙ファイル1冊にまとめたものを1部とする。ただし、様式7、8は封筒に封入し (別紙3参照)、提案書と一緒に提出する。

1 通し番号

提案書本文の各ページ下部中央に通し番号を入れること。

(文字の大きさ: MS明朝体10.5ポイント)

2 本文

字数は、40行×40文字程度

(文字の大きさ: MS明朝体10.5ポイント)

3 その他

(1) 事業者独自の提案内容がある場合は具体的に記載すること

(2) 各提案書について、任意様式も可とするが、様式番号、提案書名は、記載すること

(3) 削減効果などの具体的な内訳の根拠を記載すること。別紙での提出も可。

(様式1)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

電話番号

商号又は名称

代表者職氏名

(担当者)

部署名

氏 名

E-mail

参 加 表 明 書

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザルについて、下記のとおり、関係書類を添えて参加を表明します。なお、この参加表明書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記

【提出書類】

- | | |
|---|-------|
| ① 誓約書 | (様式2) |
| ② グループ構成表 | (様式3) |
| ③ 従事者名簿 | (様式4) |
| ④ 事業者概要 | (様式5) |
| ⑤ 業務実績報告書 | (様式6) |
| ⑥ 会社概要、定款及び会社沿革 | |
| ⑦ 決算報告書、損益計算書、貸借対照表の写し(直近3事業年度分) | |
| ⑧ 国税(法人税及び消費税)、地方税の納税証明書(過去を含めて税に未納がないことが確認できるもの) | |
| ⑨ その他市が必要と認める書類 | |

(様式2)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

電話番号

商号又は名称

代表者職氏名

⑨

誓 約 書

当方は、次のことを誓約します。

なお、資格の確認のために、淡路市に公簿等を確認することに承諾します。

また、この誓約が虚偽であったこと又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

- 1 「淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザル募集要項」に定める参加資格の要件を全て満たしています。

(様式3)

年 月 日

淡 路 市 長 様

グ ル ー プ 構 成 表

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務募集要項に基づく選定の参加に関しまして、以下の構成員で申請します。

代表者：

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

⑩

電話番号

担当役割 [

]

その他企業グループ構成員：

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

⑩

電話番号

担当役割 [

]

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

⑩

電話番号

担当役割 [

]

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

⑩

電話番号

担当役割 [

]

(注) 1 参加者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担（現地調査、管理台帳、設計、施工、維持管理等）を記載してください。

2 グループで参加の場合は、グループの代表企業名を記載してください。

3 欄が不足の場合は、次ページに追加で記載してください。

4 地元事業者とは、淡路市内に本店または支店を有する事業者とする。

(様式4)

従事者名簿

担当する 業務分野	氏名	所属・役職等	勤続 年数	主な実績 資格
主担当者				
履行管理 市との連絡等				
担当者				
リースに係る業務				
現地調査に係る業務				
管理台帳に係る業務				
設計に係る業務				
使用機器の納入業務				
工事の施工に係る業務				
維持管理に係る業務				
その他				

※ 記入欄が不足する場合は、挿入してください。

※ 事業者の担当者も含めて記入してください。

(様式5)

事業者概要

商号又は名称			
代表者職氏名			
所在地			
設立年月日		資本金	
参加事業者名/代表者名			
参加事業者所在地			
参加事業者電話番号		参加事業者 FAX 番号	
主な事業活動 (沿革等)			
主な実績			

(様式6)

業務実績報告書

(事業者名：)

No.	年 度	発注者	業務名及び業務概略	契約金額	履 行 期 間
例	2020	〇〇市	業務名:〇〇〇LED 照明導入事業 概略:〇〇市〇〇センター外10施設 LED 化 設置灯数:総数〇〇台	〇〇,〇〇〇 千円	2020/12/1 ~ 2025/1/31
1					
2					
3					
4					
5					

※ 過去に実施した公共施設やその他の施設の LED 照明の導入業務の実績を記入すること (直近5年間の実績)

※ 該当する構成員全員分を作成し提出すること

(様式 7)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

電話番号

商号又は名称

代表者職氏名

(担当者)

部署名

氏 名

E-mail

提 案 書 提 出 届

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザルについて、下記のとおり、関係書類を添えて提案書を提出します。

記

【提出書類】

- ① 提 案 総 括 表 (様式 1 0)
- ② 現地調査提案書 (様式 1 1)
- ③ 使用機器提案書 (様式 1 2)
- ④ 工事施工提案書 (様式 1 3)
- ⑤ 維持管理提案書 (様式 1 4)
- ⑥ 独 自 提 案 書 (様式 1 5)
- ⑦ その他市が必要と認める書類

見積書、見積内訳書 (様式 8、9) について、別添のとおり

(様式 8)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

印

見 積 書

淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務について、下記のとおり見積もりします。

(単位：円)

業務名	淡路市公園・駐車場施設ＬＥＤ照明導入業務								
見積金額 (税込)									
該当する方に○を記入	課税事業者 ・ 免税事業者								

【備考】

見積書提出時の注意事項

- ① 見積金額は、月額、年額の金額ではなく、総額の費用を記載すること。
- ② 消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税に相当する額を含めた金額を記載すること。
- ③ 記載された見積金額が訂正されてなく、誤字、脱字、鉛筆書き等のことなく、内容が分明であり、金額は、アラビア数字を用いて記載すること。

(様式 9)

年 月 日

淡路市公園・駐車場施設 L E D 照明導入業務
見積内訳書

見積金額 〃 _____ (税込)

【内訳 運用開始日から令和 1 8 年 9 月末まで】

(単位：円)

No.	施設名	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	合 計
1	市営駐車場												
2	公園												
3													
合 計													

【備考】

- ① 各年度は 4 月から翌年の 3 月までの間に係る費用を記載すること。
- ② 記載された金額が訂正されていないこと。誤字、脱字、鉛筆書き等のことなく、内容が分明であること。金額は、アラビア数字を用いて記載すること。
- ③ 必要に応じて、各施設の内訳書の提出を求める場合がある。

(様式10)

提 案 総 括 表

提案の概要

全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること（提案の全体像がわかるもの。）。

--

※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること

(様式 1 1)

現地調査提案書

__調査設計、及び施工監理について、照明の位置や設備の現地調査方法、電力契約の調査・照合・突合方法等、照明灯管理シール、その他調査に関して創意工夫している点について記載すること。

※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること

(様式 1 2)

使用機器提案書

使用する L E D 照明器具等の仕様の詳細説明、当該 L E D 照明器具等に関するエネルギー消費状況の評価、数値的根拠について記載すること。信頼性、性能、明るさ空間の質、初期設定、運用改善等に関する有効な提案を記載すること。

※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること

※ A 4 判とし図表の記載も可とする。L E D 照明器具等の仕様書・図面等を添付すること

(様式 13)

工事施工提案書

工事施工に当たり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、品質管理、工事完了期限、及び地元事業者の活用に関する内容を記載すること。また、既存設備撤去後の処理方法について記載すること。

- ※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること
- ※ A4判とし図表の記載も可

(様式 1 4)

維持管理提案書

不具合等に早急に対応できる体制、サービス水準向上や付加価値向上のための提案について、記載すること。

- ※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること
- ※ A 4 判とし図表の記載も可

(様式 15)

独自提案書

本市が求める仕様以外の提案及び応募者が独自に提案でき、見積金額に含まれる内容（事業終了後のサポート、地元事業者の活用方法など）があれば、記載すること。提案数の上限はなし。

- ※ 任意様式での提出も可。ただし、様式、提案書名は記載すること
- ※ A 4 判とし図表の記載も可。

(様式 16)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

代表者職氏名

質 問 書

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザルについて、次の事項を質問します。

No	資料名	ページ数 及び行数	質問事項及び質問内容

担当者 連絡先	氏名		担当部署・役職	
	電話番号		FAX 番号	
	E-mail		その他	

※ 用紙が不足する場合は、複写して使用してください。

(様式 17)

年 月 日

淡 路 市 長 様

所在地

電話番号

商号又は名称

代表者職氏名

印

(担当者)

部署名

氏 名

参 加 辞 退 書

淡路市公園・駐車場施設LED照明導入業務公募型プロポーザルについて、参加表明書・企画提案書等を提出しましたが、都合により公募型プロポーザルへの参加を辞退します。