

令和7年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和7年	4月	901	188	4.11	562.05			
	5月	899	188	4.68	567.01	5/22～5/24	5/29 6/22	0.0012
	6月	900	189	4.52	692.85			
	7月	880	188	3.66	701.51	7/25～7/27		
	8月	902	188	3.39	651.75			
	9月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和8年	1月							
	2月							
	3月							
					5,108.38			

【2号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和7年	4月	908	188	6.03	643.25			
	5月	907	188	6.66	596.17	5/22～5/24	5/30 6/22	0.0015
	6月	896	187	6.69	153.44			
	7月	897	186	5.03	526.21	7/25～7/27		
	8月	903	186	4.77	610.54			
	9月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和8年	1月							
	2月							
	3月							
					2,529.61			