

質問書

下記のとおり回答します

令和7年10月10日

業務名 淡路市立中学校体育館等空調設備等整備事業

No	資料名	ページ数 及び行数	質疑	回答
1	提出書類説明書 実施要領	P. 1 P. 9	提出書類説明書P. 1第2(2)には様式2-1から様式2-4までのうち提出が必要な書類を提出とあり、実施要綱P. 9の2(1)ウには様式2-1「参加表明書」(＝様式2-1①)と様式2-4「応募者構成表」(＝様式2-4①)とありますが、様式2-1②、2-1③、2-1④、2-1⑤、2-4②の提出は参加申請時に必要ですか。	参加申請時に様式2-1①～⑤、様式2-2、様式2-3、2-4①、②の提出が必要です。 ただし、様式2-1③については、参加申請時に入札参加資格者名簿に記載されていれば提出の必要はありません。
2	提出書類説明書	P. 7	グループによる応募の場合、様式2-1①「参加表明書」は代表構成員のみ1枚の提出か、構成員分も作成し各社分の提出が必要かどうかになりますか。代表構成員のみの提出であれば、代表構成員が施工会社の場合、建築士事務所登録番号は空欄で良いですか。	様式2-1①の提出は、代表構成員のみです。 代表構成員が施工会社の場合は、建築士事務所登録番号は空欄で構いません。
3	提出書類説明書 実施要領	P. 8 P. 6	様式2-1②の配置予定資格者調書に記載するのは実施要綱P. 6の2(1)ケに記載の配置予定の監理技術者を記載するということですか。もしくはあわせて設計・監理業務の資格者も記載する必要がありますか。 また、現段階で配置予定技術者として確定できない場合、複数の候補を記載しても良いですか。こちらも代表構成員のみの提出か各社作成して提出か、ご教授ください。	要領P6の2(1)ケに該当する方のみを記載してください。(設計・監理業務の資格者の記入は不要です。) 配置予定技術者を現時点で確定できない場合は、複数名記載していただいても構いません。 提出いただくのは代表構成員のみで構いません。
4	提出書類説明書	P. 9	様式2-1③は現時点で淡路市入札参加資格者名簿に登録がない場合のみの提出という認識で良いですか。	お見込みのとおりです。
5	提出書類説明書	P. 1 0、11	グループによる応募の場合、様式2-1④「参加資格についての誓約書」様式2-1⑤「誓約書」は代表構成員のみ1枚の提出か、構成員分も作成し、各社分の提出が必要かどうかになりますか。	実施要領P7(2)アの文章を、次のとおり訂正します。 「上記のアからオ及び、カのうち市税を滞納していない要件を満たすこと。」 このため、様式2-1④、⑤は、グループの体表者だけでなく、代表者以外の構成員全てについても提出してください。
6	提出書類説明書 実施要領	P. 17 P. 6	様式2-4②「業務実績報告書」については、代表構成員のみ、実施要綱P. 6の2(1)サに当てはまる工事実績の記載をするという認識で良いですか。 業務実績とありますが、設計、工事監理業務を行う企業は実績を求められていないため記載は不要、代表構成員以外の施工企業の工事実績の記載も不要という認識で良いですか。	お見込みのとおりです。
7	提出書類説明書 実施要領	P. 17 P. 6	様式2-4②「業務実績報告書」について、実施要綱P. 6の2(1)サに当てはまる工事実績の記載をするのであれば、工事実績の証明になるコリンズ等の添付資料は必要ですか。	資料は不要です。

8	提出書類説明書	P. 17	様式2-4②「業務実績報告書」について、「※過去に実施した公共施設やその他の施設の遊具等の導入業務の実績を記入すること」との記載がありますが、遊具等の導入実績が求められていますか。その場合、設計、施工、監理業務のどの構成員に求められている実績ですか。	「遊具」は誤記です。 正しくは「空調設備」です。 なお、様式データの修正分をHPに掲載しますので、提出時はそちらを使用してください。
9	提出書類説明書	P. 1	第2 提出書類の作成要領の2(2)に記載の提出方法について、「提出が必要な書類を正本1部、副本1部を用意し、それぞれ必要な様式をフラットファイル1冊にまとめたものを1部提出」というのは、1冊のフラットファイルに「正本1部を一式」、「副本1部を一式」これを綴じて提出(ファイルは1冊)ということでしょうか。	正本、副本ともに、1部毎に1冊のフラットファイルに綴じてください。
10	要求水準書		3 設計業務の要求水準 (2) 空調設備の一般的要件ーケ 「室内機の設置位置は、スポーツ行事などの支障の無い位置とすること。」とありますが、過去の類似事業より、バスケットコートへの干渉は避けられないと思われます。 快適な空調導入のため、練習用コートへの干渉はお認めいただけますでしょうか。	練習用コートへの多少の干渉は、やむを得ないものとします。 ただし、施工前に施設関係者と協議を行ってください。
11	要求水準書		3 設計業務の要求水準 (2) 空調設備の一般的要件ータ 室外機の設置に関して、埋設配管への干渉や上部に設置をしないこと。とありますが、埋設物のわかる資料、図面等をいただけないでしょうか。	要領P3の8に記載のとおりですが、事前連絡の上、教育総務課窓口での閲覧を基本とします。(写真撮影等を可とします。)
12	要求水準書		3 設計業務の要求水準 (3) 運転管理方式ーイ 集中管理コントローラの設置に関して、体育館から事務室内への配線工事が難しいと判断した場合、体育館内に集中コントローラを設置し、校内LAN 設備と接続することによって事務室内PC で一括運転・停止操作ができるようにすることで要件を満たしているという認識でよろしいでしょうか。	校内LANのセキュリティ等の都合上、有線での接続を基本と考えて下さい。 困難な場合は、事業者決定後の詳細打合せにより決定することとします。
13	要求水準書		3 設計業務の要求水準 (5) 熱負荷計算条件 熱負荷計算を詳細に行うため、矩計図及び建具リストをいただけないでしょうか。	No.11と同様とします。
14	要求水準書		別紙4 設計用屋外・屋内条件 熱負荷計算を詳細に行うため、ガラス面負荷は窓の暗幕及びブラインドが設置されている箇所については暗幕及びブラインドは閉まった状態での計算でよろしいでしょうか。	暗幕及びブラインドは開いた状態を想定して計算してください。

15	要求水準書	別紙4 設計用屋外・屋内条件 熱負荷計算を詳細に行うため、すきま風負荷以外の換気負荷は見込まない計算でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	実施要領	第1 事業概要 4 契約形態 設計・工事監理業務委託契約と設置工事請負契約は、一級建築士事務所と施工会社が別々の場合はそれぞれの法人との契約となる想定でしょうか。	設計・工事監理業務委託契約と設置工事請負契約を含む全ての契約について、「事業者またはグループの代表者」1社と契約を交わすことを想定しています。
17	事業者選定基準	第3 審査の項目・基準・配点 2 提案審査 (4) 提案価格の定量化方法 「最も低い提案価格を提示した応募者の価格点を100点満点として、その他の応募者の価格点は、提案のうち最も低い提案価格からの割合に基づき算出する。」とありますが、正しくは、「最も低い提案価格を提示した応募者の価格点を20点満点として」ではないでしょうか。	お見込みのとおりです。 「20点」となります。