

令和7年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項		排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度 (平均温度)	C O濃度 (平均濃度)			除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン 類濃度	
測定位置 (実施箇所)	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室 及び集塵器			煙突入口
単位	°C	°C	P P M	t	日	日	ng-TEQ/m³N	
維持管理基準	800以上	200以下	100以下					5以下
令和 7年	4月	901	188	4.11	562.05			
	5月	899	188	4.68	567.01	5/22～5/24	5/29 6/22	0.0012
	6月	900	189	4.52	692.85			
	7月	880	188	3.66	701.51	7/25～7/27		
	8月	902	188	3.39	651.75			
	9月	900	186	4.24	481.85	9/26～9/28		
	10月	905	189	4.44	770.78			
	11月	906	189	4.19	603.89	11/28～11/30		
	12月	902	188	3.99	531.43			
令和 8年	1月							
	2月							
	3月							
					5,108.38			

【2号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項		排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度 (平均温度)	C O濃度 (平均濃度)			除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン 類濃度	
測定位置 (実施箇所)	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室 及び集塵器			煙突入口
単位	°C	°C	P P M	t	日	日	ng-TEQ/m³N	
維持管理基準	800以上	200以下	100以下					5以下
令和 7年	4月	908	188	6.03	643.25			
	5月	907	188	6.66	596.17	5/22～5/24	5/30 6/22	0.0015
	6月	896	187	6.69	153.44			
	7月	897	186	5.03	526.21	7/25～7/27		
	8月	903	186	4.77	610.54			
	9月	899	185	5.64	450.82	9/26～9/28		
	10月	906	186	5.65	212.91			
	11月	904	190	6.75	578.52	11/28～11/30		
	12月	904	188	7.27	527.41			
令和 8年	1月							
	2月							
	3月							
					4,299.27			