

質問書
下記のとおり質問します

令和8年8月10日

工事名(淡路市公共施設等照明設備LED化ESCO事業)

NO	質疑	回答
1	機器・工事仕様書 4頁 7LED照明の仕様 (1)共通 セ LED照明器具そのものではなく、既設配線や既設設備に起因する故障の場合は、受注者の責任には該当しないものと考えております。LED照明器具が要因ではないと原因が特定された場合の交換費用および保守費用については、貴市負担との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	機器・工事仕様書 5頁 7LED照明の仕様 (3)ア 後年の維持管理の観点より、ベースライトの電源部は光源部(ライトバー)側に内蔵された製品を導入する認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	機器・工事仕様書 6頁 7LED照明の仕様 (4)ウ 「屋内運動場等における高天井LED照明の昇降装置については、安全を考慮して撤去すること。」とありますが、分電盤内のケーブルのみを抜去・絶縁処理し、分電盤からオートリフタ盤までのケーブルについては残置する、という理解でよろしいでしょうか。 仮に分電盤からオートリフタ盤までのケーブルも抜去対象となる場合、事前に当該区間の距離、配管状況等の資料をご提示いただくことは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。 資料提示も可能です。
4	募集要項 1頁 2事業の概要 (3)イ 半導体不足や物流遅延等の受注者の責めによらない不測の事由により、納期遅延等が発生する場合、協議の対象となる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	募集要項 3頁 (4)参加資格 ア(エ) 直前3事業年とは具体的に令和5年度～令和7年度の3事業年の認識で宜しいでしょうか。なお「著しく悪化していない」とは具体的に経常利益が赤字であるか黒字であるかという認識でしょうか。	お見込みのとおりです。
6	募集要項 4頁 4失格に関する事項(2) 様式4-6に記載のlm数の数値を守る認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。