

令和8年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和8年	4月	898	188	4.25	486.16			
	5月	903	192	4.30	557.58	5/21～5/23	5/26 6/21	0.0010
	6月	903	192	3.75	607.93			
	7月	895	193	3.53	505.82	7/24～7/26		
	8月							
	9月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和9年	1月							
	2月							
	3月							
					2,157.49	※11月ダイオキシン類測定結果については、測定可能範囲以下のため「0」表示		

【2号炉】

項目		燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
		燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）		焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位		℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m ³ N
維持管理基準		800以上	200以下	100以下				5以下
令和8年	4月	905	190	6.86	674.84			
	5月	905	189	6.44	520.41	5/21～5/23	5/26 6/21	0.0008
	6月	904	189	5.83	531.56			
	7月	904	190	5.24	471.40	7/24～7/26		
	8月							
	9月							
	10月							
	11月							
	12月							
令和9年	1月							
	2月							
	3月							
					2,198.21			