

令和8年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成23年4月1日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。

焼却施設運転状況

【1号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m³N
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				5以下
令和8年	4月	898	188	4.25	486.16		
	5月	903	192	4.30	557.58	5/21～5/23 5/26 6/21	0.0010
	6月	903	192	3.75	607.93		
	7月	895	193	3.53	505.82	7/24～7/26	
	8月	901	194	3.66	545.51		
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
令和9年	1月						
	2月						
	3月						
				2,703.00			

【2号炉】

項目	燃焼ガス温度等（連続測定）			焼却処分量	ばいじんの除去に関する事項	排ガス測定に関する事項	
	燃焼ガス温度（平均温度）		CO濃度（平均濃度）		除去箇所	採取日 分析日	ダイオキシン類濃度
測定位置（実施箇所）	焼却炉出口	集塵器入口	集塵器出口	クレーン	ガス冷却室及び集塵器		煙突入口
単位	℃	℃	PPM	t	日	日	ng-TEQ/m³N
維持管理基準	800以上	200以下	100以下				5以下
令和8年	4月	905	190	6.86	674.84		
	5月	905	189	6.44	520.41	5/21～5/23 5/26 6/21	0.0008
	6月	904	189	5.83	531.56		
	7月	904	190	5.24	471.40	7/24～7/26	
	8月	905	190	4.71	605.47		
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
令和9年	1月						
	2月						
	3月						
				2,803.68			